

25.452.1603 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.452.1603 (1021-803)

Tanımı 16.000 m³/h Duman Atım Fanı, TS EN 12101'e göre yangına dayanım sınıfı F300 (300°C, 60 dakika) olan, toplam basıncı 675 paskala (75 mm SS'na) kadar, TS EN 12101'e göre yangına dayanım sınıfı F300 (300°C, 60 dakika) olan, toplam basıncı 675 paskala (75

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Havalandırma ve Klima Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2007	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2013	4712,40	841,00	420,50
2017	9408,00	1380,00	690,00
2012	0,00	0,00	0,00
2019	12372,00	948,00	474,00
2015	6624,00	1020,00	510,00
2014	5424,00	926,00	463,00
2021	14976,00	1370,00	685,00
2016	7740,00	1280,00	640,00
2004	0,00	0,00	0,00
2024	112020,00	10575,00	5287,50
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2022-2	42852,35	1968,75	984,38
2022-3	43561,09	2559,38	1279,69
2008	0,00	0,00	0,00
2018	12132,00	749,00	374,50
2022-1	19807,50	1968,75	984,38
2023-1	69255,00	3962,50	1981,25
2023-2	97987,50	6406,25	3203,13
2020	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00

25.452.1603 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Toplam basıncı 675 paskala (75 mmSS'na) kadar; diđer özellikler BFT 25.452.1400'deki gibi olup, montajlı birim fiyatları %20 artırılabacak ve montaj bedelleri arttırılmadan aynen uygulanacak.

25.452.1603 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.