

## 25.452.1604 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 25.452.1604 (1021-804)

**Tanımı** 20.000 m<sup>3</sup>/h Duman Atım Fanı, TS EN 12101'e göre yangına dayanım sınıfı F300 (300°C, 60 dakika) olan, toplam basıncı 675 paskala (75 mm SS'na) kadar, TS EN 12101'e göre yangına dayanım sınıfı F300 (300°C, 60 dakika) olan, toplam basıncı 675 paskala (75

**Birimi** Adet

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** Havalandırma ve Klima Tesisatı

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2008	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2013	4914,00	888,00	444,00
2019	12876,00	987,00	493,50
2014	5652,00	977,00	488,50
2012	0,00	0,00	0,00
2022-1	22743,76	2165,63	1082,82
2018	12624,00	780,00	390,00
2006	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2022-2	48912,11	2165,63	1082,82
2022-3	49691,74	2815,31	1407,66
2017	9816,00	1460,00	730,00
2011	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2023-1	77230,50	4358,75	2179,38
2023-2	109256,26	7046,88	3523,44
2016	8076,00	1350,00	675,00
2015	6900,00	1080,00	540,00
2021	16332,00	1420,00	710,00
2024	124839,00	11632,50	5816,25

## 25.452.1604 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

Toplam basıncı 675 paskala (75 mmSS'na) kadar; diğer özellikler BFT 25.452.1400'deki gibi olup, montajlı birim fiyatları %20 artırılabacak ve montaj bedelleri arttırılmadan aynen uygulanacak.

## 25.452.1604 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.