

## 25.452.1605 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 25.452.1605 (1021-805)

**Tanımı** 25.000 m<sup>3</sup>/h Duman Atım Fanı, TS EN 12101'e göre yangına dayanım sınıfı F300 (300°C, 60 dakika) olan, toplam basıncı 675 paskala (75 mm SS'na) kadar, TS EN 12101'e göre yangına dayanım sınıfı F300 (300°C, 60 dakika) olan, toplam basıncı 675 paskala (75

**Birimi** Adet

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** Havalandırma ve Klima Tesisatı

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2007	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2014	5772,00	1040,00	520,00
2013	5014,80	938,00	469,00
2005	0,00	0,00	0,00
2022-2	54579,83	2362,50	1181,25
2003	0,00	0,00	0,00
2017	9996,00	1550,00	775,00
2019	14400,00	996,00	498,00
2021	18228,00	1440,00	720,00
2022-1	25560,00	2362,50	1181,25
2012	0,00	0,00	0,00
2015	7032,00	1150,00	575,00
2023-2	128925,00	7687,50	3843,75
2020	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2018	12744,00	787,00	393,50
2022-3	55430,33	3071,25	1535,63
2004	0,00	0,00	0,00
2016	8232,00	1440,00	720,00
2010	0,00	0,00	0,00
2023-1	91206,00	4755,00	2377,50

## 25.452.1605 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

Toplam basıncı 675 paskala (75 mmSS'na) kadar; diğer özellikler BFT 25.452.1400'deki gibi olup, montajlı birim fiyatları %20 artırılabacak ve montaj bedelleri arttırılmadan aynen uygulanacak.

## 25.452.1605 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.