

25.452.1605 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.452.1605 (1021-805)

Tanımı 25.000 m³/h Duman Atım Fanı, TS EN 12101'e göre yangına dayanım sınıfı F300 (300°C, 60 dakika) olan, toplam basıncı 675 paskala (75 mm SS'na) kadar, TS EN 12101'e göre yangına dayanım sınıfı F300 (300°C, 60 dakika) olan, toplam basıncı 675 paskala (75

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Havalandırma ve Klima Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2021	18228,00	1440,00	720,00
2022-2	54579,83	2362,50	1181,25
2022-3	55430,33	3071,25	1535,63
2013	5014,80	938,00	469,00
2024	146898,00	12690,00	6345,00
2022-1	25560,00	2362,50	1181,25
2014	5772,00	1040,00	520,00
2016	8232,00	1440,00	720,00
2023-1	91206,00	4755,00	2377,50
2015	7032,00	1150,00	575,00
2017	9996,00	1550,00	775,00
2023-2	128925,00	7687,50	3843,75
2018	12744,00	787,00	393,50
2019	14400,00	996,00	498,00
2020	0,00	0,00	0,00

25.452.1605 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Toplam basıncı 675 paskala (75 mmSS'na) kadar; diđer özellikler BFT 25.452.1400'deki gibi olup, montajlı birim fiyatları %20 artırılabacak ve montaj bedelleri arttırılmadan aynen uygulanacak.

25.452.1605 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.