

25.452.1606 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.452.1606 (1021-806)

Tanımı 30.000 m³/h Duman Atım Fanı, TS EN 12101'e göre yangına dayanım sınıfı F300 (300°C, 60 dakika) olan, toplam basıncı 675 paskala (75 mm SS'na) kadar, TS EN 12101'e göre yangına dayanım sınıfı F300 (300°C, 60 dakika) olan, toplam basıncı 675 paskala (75

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Havalandırma ve Klima Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2004	0,00	0,00	0,00
2017	10380,00	1820,00	910,00
2018	12840,00	792,00	396,00
2022-3	65449,96	3071,25	1535,63
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2022-2	64599,46	2362,50	1181,25
2005	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2014	6816,00	1220,00	610,00
2013	5924,40	1106,00	553,00
2023-2	147825,00	7687,50	3843,75
2012	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2022-1	30225,00	2362,50	1181,25
2015	8304,00	1350,00	675,00
2016	8580,00	1690,00	845,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2021	19836,00	1460,00	730,00
2011	0,00	0,00	0,00
2019	15684,00	1010,00	505,00
2023-1	104706,00	4755,00	2377,50

25.452.1606 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Toplam basıncı 675 paskala (75 mmSS'na) kadar; diđer özellikler BFT 25.452.1400'deki gibi olup, montajlı birim fiyatları %20 artırılabacak ve montaj bedelleri arttırılmadan aynen uygulanacak.

25.452.1606 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.