

25.452.1607 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.452.1607 (1021-807)

Tanımı 35.000 m³/h Duman Atım Fanı, TS EN 12101'e göre yangına dayanım sınıfı F300 (300°C, 60 dakika) olan, toplam basıncı 675 paskala (75 mm SS'na) kadar, TS EN 12101'e göre yangına dayanım sınıfı F300 (300°C, 60 dakika) olan, toplam basıncı 675 paskala (75

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Havalandırma ve Klima Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2017	11112,00	1820,00	910,00
2013	6495,60	1105,00	552,50
2007	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2022-1	35651,26	2559,38	1279,69
2003	0,00	0,00	0,00
2018	13992,00	864,00	432,00
2012	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2022-2	75822,40	2559,38	1279,69
2005	0,00	0,00	0,00
2014	7476,00	1220,00	610,00
2023-2	169593,76	8328,13	4164,07
2006	0,00	0,00	0,00
2022-3	76743,77	3327,19	1663,60
2015	9132,00	1350,00	675,00
2008	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2016	9168,00	1690,00	845,00
2023-1	120181,50	5151,25	2575,63
2009	0,00	0,00	0,00
2019	17100,00	1100,00	550,00
2021	21636,00	1590,00	795,00
2004	0,00	0,00	0,00

25.452.1607 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Toplam basıncı 675 paskala (75 mmSS'na) kadar; diđer özellikler BFT 25.452.1400'deki gibi olup, montajlı birim fiyatları %20 artırılabacak ve montaj bedelleri arttırılmadan aynen uygulanacak.

25.452.1607 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.