

## 25.452.1608 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 25.452.1608 (1021-808)

**Tanımı** 40.000 m<sup>3</sup>/h Duman Atım Fanı, TS EN 12101'e göre yangına dayanım sınıfı F300 (300°C, 60 dakika) olan, toplam basıncı 675 paskala (75 mm SS'na) kadar, TS EN 12101'e göre yangına dayanım sınıfı F300 (300°C, 60 dakika) olan, toplam basıncı 675 paskala (75

**Birimi** Adet

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** Havalandırma ve Klima Tesisatı

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2013	6664,80	1262,00	631,00
2014	7668,00	1390,00	695,00
2003	0,00	0,00	0,00
2019	18240,00	1260,00	630,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2024	198066,00	14805,00	7402,50
2020	0,00	0,00	0,00
2023-1	123657,00	5547,50	2773,75
2018	16140,00	996,00	498,00
2023-2	174562,50	8968,75	4484,38
2022-2	76502,65	2756,25	1378,13
2022-3	77494,91	3583,13	1791,57
2022-1	36412,50	2756,25	1378,13
2010	0,00	0,00	0,00
2017	12792,00	2070,00	1035,00
2011	0,00	0,00	0,00
2016	10548,00	1920,00	960,00
2015	9336,00	1530,00	765,00
2021	23100,00	1820,00	910,00

## 25.452.1608 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Toplam basıncı 675 paskala (75 mmSS'na) kadar; diđer özellikler BFT 25.452.1400'deki gibi olup, montajlı birim fiyatları %20 artırılabacak ve montaj bedelleri arttırılmadan aynen uygulanacak.

## 25.452.1608 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.