

25.452.1608 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.452.1608 (1021-808)

Tanımı 40.000 m³/h Duman Atım Fanı, TS EN 12101'e göre yangına dayanım sınıfı F300 (300°C, 60 dakika) olan, toplam basıncı 675 paskala (75 mm SS'na) kadar, TS EN 12101'e göre yangına dayanım sınıfı F300 (300°C, 60 dakika) olan, toplam basıncı 675 paskala (75

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Havalandırma ve Klima Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2008	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2014	7668,00	1390,00	695,00
2006	0,00	0,00	0,00
2017	12792,00	2070,00	1035,00
2015	9336,00	1530,00	765,00
2013	6664,80	1262,00	631,00
2005	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2018	16140,00	996,00	498,00
2022-3	77494,91	3583,13	1791,57
2022-2	76502,65	2756,25	1378,13
2023-2	174562,50	8968,75	4484,38
2022-1	36412,50	2756,25	1378,13
2019	18240,00	1260,00	630,00
2021	23100,00	1820,00	910,00
2003	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2023-1	123657,00	5547,50	2773,75
2004	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2016	10548,00	1920,00	960,00

25.452.1608 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Toplam basıncı 675 paskala (75 mmSS'na) kadar; diđer özellikler BFT 25.452.1400'deki gibi olup, montajlı birim fiyatları %20 artırılabacak ve montaj bedelleri arttırılmadan aynen uygulanacak.

25.452.1608 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.