

25.452.1609 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.452.1609 (1021-809)

Tanımı 45.000 m³/h Duman Atım Fanı, TS EN 12101'e göre yangına dayanım sınıfı F300 (300°C, 60 dakika) olan, toplam basıncı 675 paskala (75 mm SS'na) kadar, TS EN 12101'e göre yangına dayanım sınıfı F300 (300°C, 60 dakika) olan, toplam basıncı 675 paskala (75

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Havalandırma ve Klima Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2017	14532,00	2260,00	1130,00
2005	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2015	10236,00	1680,00	840,00
2003	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2018	18528,00	1150,00	575,00
2020	0,00	0,00	0,00
2022-2	102442,78	2953,13	1476,57
2011	0,00	0,00	0,00
2013	7303,20	1374,00	687,00
2004	0,00	0,00	0,00
2023-2	232031,26	9609,38	4804,69
2014	8400,00	1520,00	760,00
2010	0,00	0,00	0,00
2022-1	48723,76	2953,13	1476,57
2006	0,00	0,00	0,00
2022-3	103505,89	3839,06	1919,53
2016	11976,00	2100,00	1050,00
2019	21960,00	1460,00	730,00
2021	27780,00	2100,00	1050,00
2023-1	164632,50	5943,75	2971,88

25.452.1609 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Toplam basıncı 675 paskala (75 mmSS'na) kadar; diđer özellikler BFT 25.452.1400'deki gibi olup, montajlı birim fiyatları %20 artırılabacak ve montaj bedelleri arttırılmadan aynen uygulanacak.

25.452.1609 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.