

25.452.1610 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.452.1610 (1021-810)

Tanımı 50.000 m³/h Duman Atım Fanı, TS EN 12101'e göre yangına dayanım sınıfı F300 (300°C, 60 dakika) olan, toplam basıncı 675 paskala (75 mm SS'na) kadar, TS EN 12101'e göre yangına dayanım sınıfı F300 (300°C, 60 dakika) olan, toplam basıncı 675 paskala (75

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Havalandırma ve Klima Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2017	14928,00	2400,00	1200,00
2022-1	50430,00	3150,00	1575,00
2016	12312,00	2230,00	1115,00
2015	10512,00	1780,00	890,00
2019	23064,00	1490,00	745,00
2012	0,00	0,00	0,00
2014	8640,00	1610,00	805,00
2021	29172,00	2150,00	1075,00
2013	7507,20	1459,00	729,50
2018	18876,00	1170,00	585,00
2003	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2023-1	169608,00	6340,00	3170,00
2022-2	104870,56	3150,00	1575,00
2022-3	106004,56	4095,00	2047,50
2024	269904,00	16920,00	8460,00
2006	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2023-2	239100,00	10250,00	5125,00

25.452.1610 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Toplam basıncı 675 paskala (75 mmSS'na) kadar; diđer özellikler BFT 25.452.1400'deki gibi olup, montajlı birim fiyatları %20 artırılabacak ve montaj bedelleri arttırılmadan aynen uygulanacak.

25.452.1610 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.