

25.452.1611 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.452.1611 (1021-811)

Tanımı 55.000 m³/h Duman Atım Fanı, TS EN 12101'e göre yangına dayanım sınıfı F300 (300°C, 60 dakika) olan, toplam basıncı 675 paskala (75 mm SS'na) kadar, TS EN 12101'e göre yangına dayanım sınıfı F300 (300°C, 60 dakika) olan, toplam basıncı 675 paskala (75

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Havalandırma ve Klima Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2008	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2017	15408,00	2400,00	1200,00
2012	0,00	0,00	0,00
2018	19632,00	1220,00	610,00
2022-1	59261,26	3346,88	1673,44
2021	33252,00	2240,00	1120,00
2014	8904,00	1610,00	805,00
2015	10848,00	1780,00	890,00
2023-1	197083,50	6736,25	3368,13
2006	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2024	312723,00	17977,50	8988,75
2007	0,00	0,00	0,00
2022-2	122516,77	3346,88	1673,44
2022-3	123721,66	4350,94	2175,47
2023-2	277668,76	10890,63	5445,32
2019	26316,00	1550,00	775,00
2013	7742,40	1459,00	729,50
2020	0,00	0,00	0,00
2016	12696,00	2230,00	1115,00

25.452.1611 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Toplam basıncı 675 paskala (75 mmSS'na) kadar; diđer özellikler BFT 25.452.1400'deki gibi olup, montajlı birim fiyatları %20 artırılabacak ve montaj bedelleri arttırılmadan aynen uygulanacak.

25.452.1611 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.