

25.452.1612 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.452.1612 (1021-812)

Tanımı 60.000 m³/h Duman Atım Fanı, TS EN 12101'e göre yangına dayanım sınıfı F300 (300°C, 60 dakika) olan, toplam basıncı 675 paskala (75 mm SS'na) kadar, TS EN 12101'e göre yangına dayanım sınıfı F300 (300°C, 60 dakika) olan, toplam basıncı 675 paskala (75

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Havalandırma ve Klima Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2020	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2014	9996,00	1610,00	805,00
2008	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2023-1	209559,00	7132,50	3566,25
2011	0,00	0,00	0,00
2024	332442,00	19035,00	9517,50
2021	35592,00	2300,00	1150,00
2009	0,00	0,00	0,00
2022-1	62977,50	3543,75	1771,88
2015	12216,00	1780,00	890,00
2017	15852,00	2400,00	1200,00
2018	20328,00	1260,00	630,00
2023-2	295237,50	11531,25	5765,63
2016	13056,00	2230,00	1115,00
2019	28188,00	1600,00	800,00
2022-2	128925,67	3543,75	1771,88
2022-3	130201,43	4606,88	2303,44
2013	8684,40	1459,00	729,50

25.452.1612 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Toplam basıncı 675 paskala (75 mmSS'na) kadar; diđer özellikler BFT 25.452.1400'deki gibi olup, montajlı birim fiyatları %20 artırılabacak ve montaj bedelleri arttırılmadan aynen uygulanacak.

25.452.1612 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.