

25.452.1613 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.452.1613 (1021-813)

Tanımı 65.000 m³/h Duman Atım Fanı, TS EN 12101'e göre yangına dayanım sınıfı F300 (300°C, 60 dakika) olan, toplam basıncı 675 paskala (75 mm SS'na) kadar, TS EN 12101'e göre yangına dayanım sınıfı F300 (300°C, 60 dakika) olan, toplam basıncı 675 paskala (75

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Havalandırma ve Klima Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2015	13140,00	2250,00	1125,00
2005	0,00	0,00	0,00
2013	9391,20	1851,00	925,50
2008	0,00	0,00	0,00
2016	15072,00	2820,00	1410,00
2017	18252,00	3040,00	1520,00
2018	22872,00	1420,00	710,00
2011	0,00	0,00	0,00
2022-2	140018,89	3937,50	1968,75
2012	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2023-2	319875,00	12812,50	6406,25
2022-3	141436,39	5118,75	2559,38
2010	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2014	10800,00	2040,00	1020,00
2019	30660,00	1800,00	900,00
2004	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2022-1	69120,00	3937,50	1968,75
2021	38736,00	2590,00	1295,00
2007	0,00	0,00	0,00
2023-1	227010,00	7925,00	3962,50

25.452.1613 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Toplam basıncı 675 paskala (75 mmSS'na) kadar; diđer özellikler BFT 25.452.1400'deki gibi olup, montajlı birim fiyatları %20 artırılabacak ve montaj bedelleri arttırılmadan aynen uygulanacak.

25.452.1613 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.