

## 25.452.1613 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 25.452.1613 (1021-813)

**Tanımı** 65.000 m<sup>3</sup>/h Duman Atım Fanı, TS EN 12101'e göre yangına dayanım sınıfı F300 (300°C, 60 dakika) olan, toplam basıncı 675 paskala (75 mm SS'na) kadar, TS EN 12101'e göre yangına dayanım sınıfı F300 (300°C, 60 dakika) olan, toplam basıncı 675 paskala (75

**Birimi** Adet

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** Havalandırma ve Klima Tesisatı

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2013	9391,20	1851,00	925,50
2011	0,00	0,00	0,00
2017	18252,00	3040,00	1520,00
2012	0,00	0,00	0,00
2015	13140,00	2250,00	1125,00
2022-2	140018,89	3937,50	1968,75
2022-3	141436,39	5118,75	2559,38
2018	22872,00	1420,00	710,00
2022-1	69120,00	3937,50	1968,75
2014	10800,00	2040,00	1020,00
2019	30660,00	1800,00	900,00
2004	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2024	360330,00	21150,00	10575,00
2005	0,00	0,00	0,00
2023-1	227010,00	7925,00	3962,50
2007	0,00	0,00	0,00
2021	38736,00	2590,00	1295,00
2016	15072,00	2820,00	1410,00
2023-2	319875,00	12812,50	6406,25
2020	0,00	0,00	0,00

## 25.452.1613 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Toplam basıncı 675 paskala (75 mmSS'na) kadar; diđer özellikler BFT 25.452.1400'deki gibi olup, montajlı birim fiyatları %20 artırılabacak ve montaj bedelleri arttırılmadan aynen uygulanacak.

## 25.452.1613 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.