

## 25.452.1614 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 25.452.1614 (1021-814)

**Tanımı** 70.000 m<sup>3</sup>/h Duman Atım Fanı, TS EN 12101'e göre yangına dayanım sınıfı F300 (300°C, 60 dakika) olan, toplam basıncı 675 paskala (75 mm SS'na) kadar, TS EN 12101'e göre yangına dayanım sınıfı F300 (300°C, 60 dakika) olan, toplam basıncı 675 paskala (75

**Birimi** Adet

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** Havalandırma ve Klima Tesisatı

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2014	11232,00	2040,00	1020,00
2013	9762,00	1851,00	925,50
2018	23400,00	1450,00	725,00
2003	0,00	0,00	0,00
2017	18192,00	3040,00	1520,00
2004	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2016	15024,00	2820,00	1410,00
2015	13680,00	2250,00	1125,00
2007	0,00	0,00	0,00
2019	32448,00	1840,00	920,00
2021	40980,00	2650,00	1325,00
2009	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2022-1	72345,00	3937,50	1968,75
2022-2	145306,98	3937,50	1968,75
2022-3	146724,48	5118,75	2559,38
2005	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2023-2	331425,00	12812,50	6406,25
2023-1	235260,00	7925,00	3962,50
2010	0,00	0,00	0,00

## 25.452.1614 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Toplam basıncı 675 paskala (75 mmSS'na) kadar; diđer özellikler BFT 25.452.1400'deki gibi olup, montajlı birim fiyatları %20 artırılabacak ve montaj bedelleri arttırılmadan aynen uygulanacak.

## 25.452.1614 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.