

25.452.1615 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.452.1615 (1021-815)

Tanımı 75.000 m³/h Duman Atım Fanı, TS EN 12101'e göre yangına dayanım sınıfı F300 (300°C, 60 dakika) olan, toplam basıncı 675 paskala (75 mm SS'na) kadar, TS EN 12101'e göre yangına dayanım sınıfı F300 (300°C, 60 dakika) olan, toplam basıncı 675 paskala (75

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Havalandırma ve Klima Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2006	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2013	9963,60	1851,00	925,50
2014	11460,00	2040,00	1020,00
2016	16344,00	2820,00	1410,00
2015	13968,00	2250,00	1125,00
2012	0,00	0,00	0,00
2021	42960,00	2860,00	1430,00
2019	34008,00	1990,00	995,00
2007	0,00	0,00	0,00
2017	19848,00	3040,00	1520,00
2020	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2022-1	75907,50	4331,25	2165,63
2022-2	150647,98	4331,25	2165,63
2022-3	152207,22	5630,63	2815,32
2008	0,00	0,00	0,00
2023-1	244461,00	8717,50	4358,75
2010	0,00	0,00	0,00
2023-2	344512,50	14093,75	7046,88
2018	25368,00	1570,00	785,00
2024	388368,00	23265,00	11632,50

25.452.1615 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Toplam basıncı 675 paskala (75 mmSS'na) kadar; diğer özellikler BFT 25.452.1400'deki gibi olup, montajlı birim fiyatları %20 artırılabacak ve montaj bedelleri arttırılmadan aynen uygulanacak.

25.452.1615 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.