

25.452.1616 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.452.1616 (1021-816)

Tanımı 80.000 m³/h Duman Atım Fanı, TS EN 12101'e göre yangına dayanım sınıfı F300 (300°C, 60 dakika) olan, toplam basıncı 675 paskala (75 mm SS'na) kadar, TS EN 12101'e göre yangına dayanım sınıfı F300 (300°C, 60 dakika) olan, toplam basıncı 675 paskala (75

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Havalandırma ve Klima Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2008	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2022-1	82957,50	4331,25	2165,63
2004	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2014	12120,00	2170,00	1085,00
2010	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2022-2	163439,10	4331,25	2165,63
2022-3	164998,36	5630,63	2815,32
2007	0,00	0,00	0,00
2013	10534,80	1964,00	982,00
2017	20964,00	3220,00	1610,00
2011	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2023-1	262461,00	8717,50	4358,75
2016	17268,00	2990,00	1495,00
2015	14760,00	2390,00	1195,00
2019	34680,00	2100,00	1050,00
2021	46644,00	3020,00	1510,00
2023-2	369712,50	14093,75	7046,88
2018	26784,00	1660,00	830,00

25.452.1616 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Toplam basıncı 675 paskala (75 mmSS'na) kadar; diğer özellikler BFT 25.452.1400'deki gibi olup, montajlı birim fiyatları %20 artırılabacak ve montaj bedelleri arttırılmadan aynen uygulanacak.

25.452.1616 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.