

## 25.452.1617 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 25.452.1617 (1021-817)

**Tanımı** 90.000 m<sup>3</sup>/h Duman Atım Fanı, TS EN 12101'e göre yangına dayanım sınıfı F300 (300°C, 60 dakika) olan, toplam basıncı 675 paskala (75 mm SS'na) kadar, TS EN 12101'e göre yangına dayanım sınıfı F300 (300°C, 60 dakika) olan, toplam basıncı 675 paskala (75

**Birimi** Adet

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** Havalandırma ve Klima Tesisatı

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2013	11040,00	2047,00	1023,50
2017	21972,00	3360,00	1680,00
2022-2	173040,89	4725,00	2362,50
2022-3	174741,89	6142,50	3071,25
2015	15468,00	2490,00	1245,00
2014	12696,00	2260,00	1130,00
2004	0,00	0,00	0,00
2021	51060,00	3180,00	1590,00
2023-2	392250,00	15375,00	7687,50
2016	18096,00	3120,00	1560,00
2020	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2024	441756,00	25380,00	12690,00
2022-1	88815,00	4725,00	2362,50
2023-1	278412,00	9510,00	4755,00
2018	28104,00	1740,00	870,00
2010	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2019	36396,00	2210,00	1105,00

## 25.452.1617 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Toplam basıncı 675 paskala (75 mmSS'na) kadar; diđer özellikler BFT 25.452.1400'deki gibi olup, montajlı birim fiyatları %20 artırılabacak ve montaj bedelleri arttırılmadan aynen uygulanacak.

## 25.452.1617 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.