

25.452.1618 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.452.1618 (1021-818)

Tanımı 100.000 m³/h Duman Atım Fanı, TS EN 12101'e göre yangına dayanım sınıfı F300 (300°C, 60 dakika) olan, toplam basıncı 675 paskala (75 mm SS'na) kadar, TS EN 12101'e göre yangına dayanım sınıfı F300 (300°C, 60 dakika) olan, toplam basıncı 675 paskala (7

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Havalandırma ve Klima Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2021	55860,00	3400,00	1700,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2013	11848,80	2244,00	1122,00
2019	38856,00	2360,00	1180,00
2014	13632,00	2470,00	1235,00
2024	480906,00	25380,00	12690,00
2022-1	96810,00	4725,00	2362,50
2022-2	187129,74	4725,00	2362,50
2022-3	188830,74	6142,50	3071,25
2020	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2023-2	427950,00	15375,00	7687,50
2010	0,00	0,00	0,00
2023-1	303912,00	9510,00	4755,00
2017	23556,00	3660,00	1830,00
2015	16596,00	2720,00	1360,00
2018	30012,00	1860,00	930,00
2016	19416,00	3400,00	1700,00

25.452.1618 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Toplam basıncı 675 paskala (75 mmSS'na) kadar; diđer özellikler BFT 25.452.1400'deki gibi olup, montajlı birim fiyatları %20 artırılabacak ve montaj bedelleri arttırılmadan aynen uygulanacak.

25.452.1618 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.