

25.452.2107 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.452.2107 (1022-107)

Tanımı 20.000 m³/h Basınçlandırma Fanı, Merdiven Basınçlandırma Fanı Toplam basıncı 50 paskala kadar

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Havalandırma ve Klima Tesisatı

Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 13837,50 | 1037,50 | 518,75 |
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2 | 29197,50 | 1037,50 | 518,75 |
| 2022-3 | 29508,75 | 1348,75 | 674,38 |
| 2013 | 2216,00 | 541,00 | 270,50 |
| 2024 | 88021,25 | 5571,25 | 2785,63 |
| 2016 | 3270,00 | 820,00 | 410,00 |
| 2014 | 2550,00 | 596,00 | 298,00 |
| 2018 | 4810,00 | 356,00 | 178,00 |
| 2015 | 3100,00 | 656,00 | 328,00 |
| 2017 | 3950,00 | 882,00 | 441,00 |
| 2004 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2003 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2005 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 48963,13 | 2088,13 | 1044,07 |
| 2007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2 | 69000,00 | 3375,00 | 1687,50 |
| 2021 | 7440,00 | 647,00 | 323,50 |
| 2020 | 5960,00 | 530,00 | 265,00 |
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 5880,00 | 451,00 | 225,50 |

25.452.2107 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Basınçlandırma Fanı (Ölçü: Adet, İhzarat: %60)

Kanal tipi, tek kademeli, tek yönlü, gücü yaklaşık 10kW, susturuculu, panolu kontrol panolu, statik ve dinamik bakımdan dengelenmiş rulmanlı veya kaymalı yataklı rotorlu, trifaze akımla işler elektrik motoru ile direkt akuple veya eksiz V kayışı ile tahrik edilen kayış germe tertibatlı aksiyal basınçlandırma fanının; iş yerinde temin edilmesi, titreşim izolesi ile şase veya beton kaide üzerinde montajı, kanallara fleksibül ilavelerle bağlanması sac kısımların tamamı DKP sac ile yapılıp içi dışı önce antipas boya ile iki kat, görülen kısımların iki kat boyanması. Elektrik tesisat ve motoru, hücreli yapıldığı takdirde hücre bedeli ve beton kaidesi ilgili birim fiyatlarından ayrıca ödenecek, ara değerlere ait birim fiyatlar enterpolasyonla bulunacak, titreşim önleyici takoz ve benzeri imalatlar birim fiyatlarına dâhil.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.452.2107 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|----------|-----------------|--------|--------|--------|
|----------|-----------------|--------|--------|--------|

Oska Yazılım'dan alınmıştır.