

## 25.452.2402 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 25.452.2402 (1022-402)

**Tanımı** 5.000 m<sup>3</sup>/h Asansör Basınçlandırma Fanı, toplam basıncı 50 paskala kadar

**Birimi** Adet

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** Havalandırma ve Klima Tesisatı

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2004	0,00	0,00	0,00
2020	4710,00	432,00	216,00
2005	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2014	2420,00	470,00	235,00
2013	2104,00	427,00	213,50
2003	0,00	0,00	0,00
2017	3270,00	696,00	348,00
2022-2	22899,38	734,38	367,19
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2018	3910,00	290,00	145,00
2023-2	47803,13	2390,63	1195,32
2019	4640,00	367,00	183,50
2023-1	33915,63	1478,13	739,07
2010	0,00	0,00	0,00
2022-1	10809,38	734,38	367,19
2021	5880,00	528,00	264,00
2012	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2015	2570,00	517,00	258,50
2011	0,00	0,00	0,00
2022-3	23119,69	954,69	477,35
2016	2700,00	647,00	323,50

## 25.452.2402 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

**Basınçlandırma Fanı (Ölçü: Adet, İhzarat: %60)**

Kanal tipi, tek kademeli, tek yönlü, gücü yaklaşık 10kW, susturuculu, panolu kontrol panolu, statik ve dinamik bakımdan dengelenmiş rulmanlı veya kaymalı yataklı rotorlu, trifaze akımla işler elektrik motoru ile direkt akuple veya eksiz V kayışı ile tahrik edilen kayış germe tertibatlı aksiyal basınçlandırma fanının; iş yerinde temin edilmesi, titreşim izolesi ile şase veya beton kaide üzerinde montajı, kanallara fleksibül ilavelerle bağlanması sac kısımların tamamı DKP sac ile yapılıp içi dışı önce antipas boya ile iki kat, görülen kısımların iki kat boyanması. Elektrik tesisat ve motoru, hücreli yapıldığı takdirde hücre bedeli ve beton kaidesi ilgili birim fiyatlarından ayrıca ödenecek, ara değerlere ait birim fiyatlar enterpolasyonla bulunacak, titreşim önleyici takoz ve benzeri imalatlar birim fiyatlarına dâhil.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 25.452.2402 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.