

## 25.452.2403 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 25.452.2403 (1022-403)

**Tanımı** 7.500 m<sup>3</sup>/h Asansör Basınçlandırma Fanı, toplam basıncı 50 paskala kadar

**Birimi** Adet

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** Havalandırma ve Klima Tesisatı

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2010	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2018	3940,00	292,00	146,00
2020	5180,00	435,00	217,50
2011	0,00	0,00	0,00
2022-2	25400,00	787,50	393,75
2013	2244,00	431,00	215,50
2023-2	54257,50	2562,50	1281,25
2009	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2022-3	25636,25	1023,75	511,88
2014	2590,00	475,00	237,50
2017	3500,00	704,00	352,00
2004	0,00	0,00	0,00
2022-1	11975,00	787,50	393,75
2007	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2016	2890,00	654,00	327,00
2019	5110,00	370,00	185,00
2015	2750,00	523,00	261,50
2021	6470,00	531,00	265,50
2023-1	38510,00	1585,00	792,50

## 25.452.2403 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

**Basınçlandırma Fanı (Ölçü: Adet, İhzarat: %60)**

Kanal tipi, tek kademeli, tek yönlü, gücü yaklaşık 10kW, susturuculu, panolu kontrol panolu, statik ve dinamik bakımdan dengelenmiş rulmanlı veya kaymalı yataklı rotorlu, trifaze akımla işler elektrik motoru ile direkt akuple veya eksiz V kayışı ile tahrik edilen kayış germe tertibatlı aksiyal basınçlandırma fanının; iş yerinde temin edilmesi, titreşim izolesi ile şase veya beton kaide üzerinde montajı, kanallara fleksibül ilavelerle bağlanması sac kısımların tamamı DKP sac ile yapılıp içi dışı önce antipas boya ile iki kat, görülen kısımların iki kat boyanması. Elektrik tesisat ve motoru, hücreli yapıldığı takdirde hücre bedeli ve beton kaidesi ilgili birim fiyatlarından ayrıca ödenecek, ara değerlere ait birim fiyatlar enterpolasyonla bulunacak, titreşim önleyici takoz ve benzeri imalatlar birim fiyatlarına dâhil.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 25.452.2403 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.