

25.455.1302 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	25.455.1302 (254-301)
Tanımı	Torba filtre, boyut 305x610x360 mm, debi 2.200 m ³ /h
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Havalandırma ve Klima Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2013	200,00	15,10	7,55
2003	0,00	0,00	0,00
2017	228,00	25,10	12,55
2018	232,00	28,80	14,40
2006	0,00	0,00	0,00
2020	247,00	42,90	21,45
2004	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2019	240,00	36,50	18,25
2005	0,00	0,00	0,00
2022-3	429,53	11,25	5,63
2015	243,00	18,60	9,30
2009	0,00	0,00	0,00
2014	230,00	16,70	8,35
2022-2	426,90	8,63	4,32
2023-2	998,13	28,75	14,38
2008	0,00	0,00	0,00
2022-1	301,13	8,63	4,32
2021	288,00	52,50	26,25
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2016	192,00	23,30	11,65
2010	0,00	0,00	0,00
2023-1	728,75	17,50	8,75

25.455.1302 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Torba filtre:

Kimyasal liflerden veya cam yününden imal, dikişli torbalardan meydana gelmiş, aşağıda belirtilen boyutlarda %90 lara varan miktarda büyüklüğü 10 mikron olan tozlardan havayı koruyacak, .EU-4 veya G4 sınıfı, santral içine montajının kolayca yapılabilmesi için galvanizli sac veya plastik malzemedeki imal çerçeveye haiz ilk çalışma basınçları 35-50 Pa arasında değişen torba filtrelerin temini ve yerine montajı.

25.455.1302 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.