

25.458.1102 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.458.1102 (257-202)

Tanımı (5.000 kcal/h) 5,5 kW, Bakır boru, bakır veya alüminyum kanatlı, galvanizsiz ısıtıcı veya PN 25 gerektiren haller için, dikişsiz çelik çekme boru, dizme çelik kanatlı sıcak galvanizli ısıtıcı

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Havalandırma ve Klima Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2013	321,00	27,70	13,85
2018	483,00	52,50	26,25
2004	0,00	0,00	0,00
2020	828,00	78,50	39,25
2012	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2022-2	2613,25	75,00	37,50
2008	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2017	353,00	45,60	22,80
2011	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2022-3	2635,75	97,50	48,75
2009	0,00	0,00	0,00
2014	370,00	30,50	15,25
2023-2	4514,75	250,00	125,00
2015	374,00	33,90	16,95
2022-1	1850,00	75,00	37,50
2016	298,00	42,40	21,20
2003	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2019	666,00	66,50	33,25
2023-1	3197,50	151,25	75,63
2021	1040,00	96,00	48,00

25.458.1102 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Bakır boru, bakır veya alüminyum kanatlı ısıtıcı

Bakır boru, bakır veya alüminyum kanatlı ısıtıcı (fiyata esas kapasite Logaritmik $t_m = 60\text{ }^{\circ}\text{C}$, sıcak su ile çalışması ve serpantinde alım hızı 3 m/sn)

25.458.1102 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.