

25.458.1104 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.458.1104 (257-204)

Tanımı (20.000 kcal/h) 22 kW, Bakır boru, bakır veya alüminyum kanatlı, galvanizsiz ısıtıcı veya PN 25 gerektiren haller için, dikişsiz çelik çekme boru, dizme çelik kanatlı sıcak galvanizli ısıtıcı

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Havalandırma ve Klima Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2006	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2014	1220,00	44,60	22,30
2022-2	3921,63	150,00	75,00
2022-3	3966,63	195,00	97,50
2011	0,00	0,00	0,00
2016	724,00	62,00	31,00
2013	1060,00	40,50	20,25
2017	696,00	67,00	33,50
2003	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2023-1	4828,75	302,50	151,25
2022-1	2787,50	150,00	75,00
2012	0,00	0,00	0,00
2019	984,00	97,50	48,75
2023-2	6836,75	500,00	250,00
2018	832,00	77,00	38,50
2015	932,00	49,60	24,80
2020	1230,00	115,00	57,50
2021	1540,00	141,00	70,50

25.458.1104 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Bakır boru, bakır veya alüminyum kanatlı ısıtıcı

Bakır boru, bakır veya alüminyum kanatlı ısıtıcı (fiyata esas kapasite Logaritmik $t_m = 60\text{ }^{\circ}\text{C}$, sıcak su ile çalışması ve serpantinde alım hızı 3 m/sn)

25.458.1104 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.