

25.458.1105 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.458.1105 (257-205)

Tanımı (40.000 kcal/h) 44 kW, Bakır boru, bakır veya alüminyum kanatlı, galvanizsiz ısıtıcı veya PN 25 gerektiren haller için, dikişsiz çelik çekme boru, dizme çelik kanatlı sıcak galvanizli ısıtıcı

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Havalandırma ve Klima Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2004	0,00	0,00	0,00
2018	1050,00	114,00	57,00
2007	0,00	0,00	0,00
2020	1670,00	171,00	85,50
2003	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2022-2	5246,13	187,50	93,75
2022-1	3725,00	187,50	93,75
2014	1660,00	66,50	33,25
2022-3	5302,38	243,75	121,88
2017	863,00	99,50	49,75
2023-2	9124,75	625,00	312,50
2006	0,00	0,00	0,00
2013	1440,00	60,10	30,05
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2019	1370,00	145,00	72,50
2005	0,00	0,00	0,00
2023-1	6449,38	378,13	189,07
2021	2090,00	209,00	104,50
2012	0,00	0,00	0,00
2015	1270,00	74,00	37,00
2016	990,00	92,50	46,25

25.458.1105 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Bakır boru, bakır veya alüminyum kanatlı ısıtıcı

Bakır boru, bakır veya alüminyum kanatlı ısıtıcı (fiyata esas kapasite Logaritmik $t_m = 60\text{ }^{\circ}\text{C}$, sıcak su ile çalışması ve serpantinde alım hızı 3 m/sn)

25.458.1105 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.