

25.458.1110 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.458.1110 (257-210)

Tanımı (200.000 kcal/h) 220 kW, Bakır boru, bakır veya alüminyum kanatlı, galvanizsiz ısıtıcı veya PN 25 gerektiren haller için, dikişsiz çelik çekme boru, dizme çelik kanatlı sıcak galvanizli ısıtıcı

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Havalandırma ve Klima Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2012	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2019	4060,00	274,00	137,00
2014	6510,00	125,00	62,50
2015	4290,00	139,00	69,50
2018	2930,00	216,00	108,00
2017	2840,00	188,00	94,00
2022-1	11537,50	375,00	187,50
2022-2	16337,38	375,00	187,50
2022-3	16449,88	487,50	243,75
2023-1	19918,75	756,25	378,13
2023-2	28077,50	1250,00	625,00
2020	5060,00	322,00	161,00
2021	6320,00	393,00	196,50
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2016	3290,00	174,00	87,00
2013	5660,00	113,00	56,50

25.458.1110 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Bakır boru, bakır veya alüminyum kanatlı ısıtıcı

Bakır boru, bakır veya alüminyum kanatlı ısıtıcı (fiyata esas kapasite Logaritmik $t_m = 60\text{ }^{\circ}\text{C}$, sıcak su ile çalışması ve serpantinde alım hızı 3 m/sn)

25.458.1110 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.