

25.458.2105 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.458.2105 (258-205)

Tanımı (8.000 kcal/h) 8,8 kW, Bakır boru, bakır veya alüminyum kanatlı, soğutucu, (4 Atmosfer basıncına kadar) (Galvaniz veya plastik esaslı yoğuşma tavası dahil)

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Havalandırma ve Klima Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2018	935,00	79,50	39,75
2009	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2020	1510,00	119,00	59,50
2008	0,00	0,00	0,00
2014	893,00	45,50	22,75
2017	782,00	69,00	34,50
2010	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	776,00	41,30	20,65
2023-2	9024,50	1125,00	562,50
2022-1	3625,00	337,50	168,75
2021	1890,00	146,00	73,00
2004	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2022-2	5038,63	337,50	168,75
2015	899,00	51,00	25,50
2022-3	5139,88	438,75	219,38
2019	1170,00	101,00	50,50
2016	700,00	64,00	32,00
2023-1	6323,13	680,63	340,32

25.458.2105 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Bakır boru, bakır veya alüminyum kanatlı, sođutucu:

Fiyata esas kapasite Logaritmik $t_m = 15 \text{ }^\circ\text{C}$, sođuk su ile alıřması ve serpantinde alın hızı 3 m/sn

25.458.2105 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.