

25.458.3104 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.458.3104

Tanımı Soğutma kapasitesi 84-112 kW'a kadar, DX batarya kontrol modülü

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Havalandırma ve Klima Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2019	6384,70	144,00	72,00
2009	0,00	0,00	0,00
2020	6500,00	170,00	85,00
2011	0,00	0,00	0,00
2021	8120,00	208,00	104,00
2012	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2022-1	15220,84	320,84	160,42
2004	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2023-1	22992,45	642,45	321,23
2022-2	18364,23	335,23	167,62
2022-3	18456,09	427,09	213,55
2018	0,00	0,00	0,00
2023-2	32310,74	1020,74	510,37

25.458.3104 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Dxbatarya kontrol modülü:

Direkt genişmeli istenilen batarya kapasitesinde kontrol sağlayabilen, dış ünite kapasitesini, duyar elemanlara göre yönetebilen, kumanda panosu üzerinden sıcaklık ayarı yapılabilen kontrol modülünün ve ısıtma soğutma seçici şalterinin temini ve yerine montajı.

25.458.3104 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.