

25.458.3207 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.458.3207

Tanımı Soğutma kapasitesi 168-196 kW'a kadar, DX batarya Elektronik Genleşme kiti

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Havalandırma ve Klima Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2005	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2022-1	15518,03	443,03	221,52
2018	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2023-1	23338,08	888,08	444,04
2019	5037,40	197,60	98,80
2004	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2022-2	18698,16	457,41	228,71
2022-3	18826,59	585,84	292,92
2023-2	32847,61	1417,61	708,81
2021	8290,00	285,00	142,50
2014	0,00	0,00	0,00
2020	6630,00	233,00	116,50

25.458.3207 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Dxbatarya Elektronik Genleşme kiti

İçinde sensörleri bulunan, fabrikasyon kutulu ve izoleli direkt genleşmeli vanası ile akışkanın miktarını ayarlayan genleşme kitinin çalışır halde teslimi.

25.458.3207 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.