

## 25.470.1300 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 25.470.1300 (261-750)

**Tanımı** Paslanmaz Çelik levha kullanılarak hava kanalı yapılması

**Birimi**

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

**Fasikül** Havalandırma ve Klima Tesisatı

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
-----	--------------	---------------	-----------------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 25.470.1300 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Paslanmaz Çelik levha kullanılarak hava kanalı yapılması:

Flañşı ve kanalları en az 304 kalite paslanmaz çelikten imal edilecek, otomatik makinelerde üretilecek, kendinden flañşlı ya da kendinden mastikli flañşlar ile montajları yapılacak, sızdırmazlık ve diđer özellikleri BFT 25.470.1100'e uygun

## 25.470.1300 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.