

25.470.1301 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.470.1301 (261-751)

Tanımı En Geniş Kenarı 250 mm'ye kadar 0.50 mm, Paslanmaz Çelik levha kullanılarak hava kanalı yapılması

Birimi m²

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Havalandırma ve Klima Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2013	124,00	20,00	10,00
2023-1	858,75	182,50	91,25
2012	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2017	167,00	33,10	16,55
2005	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2022-1	480,63	90,63	45,32
2022-2	734,13	90,63	45,32
2022-3	761,31	117,81	58,91
2010	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2014	143,00	22,00	11,00
2009	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2016	147,00	30,70	15,35
2011	0,00	0,00	0,00
2015	146,00	24,50	12,25
2020	222,00	56,50	28,25
2018	172,00	37,90	18,95
2021	276,00	69,00	34,50
2023-2	1176,00	296,88	148,44
2019	208,00	48,00	24,00
2024	1432,50	490,00	245,00

25.470.1301 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Paslanmaz Çelik levha kullanılarak hava kanalı yapılması:

Flañşı ve kanalları en az 304 kalite paslanmaz çelikten imal edilecek, otomatik makinelerde üretilecek, kendinden flañşlı ya da kendinden mastikli flañşlar ile montajları yapılacak, sızdırmazlık ve diđer özellikleri BFT 25.470.1100'e uygun

25.470.1301 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.