

25.470.1303 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.470.1303 (261-753)

Tanımı En Geniş Kenarı 990 mm'ye kadar 0.70 mm, Paslanmaz Çelik levha kullanılarak hava kanalı yapılması

Birimi m²

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Havalandırma ve Klima Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2004	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2013	143,00	20,00	10,00
2012	0,00	0,00	0,00
2017	190,00	33,10	16,55
2023-1	1090,63	258,13	129,07
2015	168,00	24,50	12,25
2014	165,00	22,00	11,00
2003	0,00	0,00	0,00
2019	245,00	48,00	24,00
2021	324,00	69,00	34,50
2006	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2024	1831,25	696,25	348,13
2007	0,00	0,00	0,00
2022-1	608,13	128,13	64,07
2009	0,00	0,00	0,00
2018	203,00	37,90	18,95
2022-2	920,13	128,13	64,07
2022-3	958,56	166,56	83,28
2016	167,00	30,70	15,35
2011	0,00	0,00	0,00
2020	260,00	56,50	28,25
2023-2	1504,13	421,88	210,94

25.470.1303 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Paslanmaz Çelik levha kullanılarak hava kanalı yapılması:

Flañşı ve kanalları en az 304 kalite paslanmaz çelikten imal edilecek, otomatik makinelerde üretilecek, kendinden flañşlı ya da kendinden mastikli flañşlar ile montajları yapılacak, sızdırmazlık ve diđer özellikleri BFT 25.470.1100'e uygun

25.470.1303 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.