

25.470.1304 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.470.1304 (261-754)

Tanımı En Geniş Kenarı 1.490 mm'ye kadar 0,8 mm, Paslanmaz Çelik levha kullanılarak hava kanalı yapılması

Birimi m²

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Havalandırma ve Klima Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2013	153,00	19,00	9,50
2005	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2017	203,00	31,20	15,60
2003	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2018	217,00	38,90	19,45
2008	0,00	0,00	0,00
2016	178,00	29,00	14,50
2015	179,00	23,20	11,60
2022-2	1044,44	143,13	71,57
2020	290,00	58,00	29,00
2011	0,00	0,00	0,00
2023-2	1703,63	471,88	235,94
2010	0,00	0,00	0,00
2022-1	689,38	143,13	71,57
2022-3	1087,38	186,06	93,03
2014	176,00	20,90	10,45
2007	0,00	0,00	0,00
2019	274,00	49,30	24,65
2006	0,00	0,00	0,00
2021	361,00	71,00	35,50
2023-1	1235,88	288,38	144,19

25.470.1304 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Paslanmaz Çelik levha kullanılarak hava kanalı yapılması:

Flañşı ve kanalları en az 304 kalite paslanmaz çelikten imal edilecek, otomatik makinelerde üretilecek, kendinden flañşlı ya da kendinden mastikli flañşlar ile montajları yapılacak, sızdırmazlık ve diđer özellikleri BFT 25.470.1100'e uygun

25.470.1304 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.