

25.470.1306 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.470.1306 (261-756)

Tanımı En Geniş Kenarı 2.490 mm'ye kadar 1.00 mm, Paslanmaz Çelik levha kullanılarak hava kanalı yapılması

Birimi m²

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Havalandırma ve Klima Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2007	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2017	231,00	29,60	14,80
2012	0,00	0,00	0,00
2013	175,00	18,00	9,00
2020	338,00	59,50	29,75
2018	260,00	39,90	19,95
2004	0,00	0,00	0,00
2022-2	1238,88	158,13	79,07
2022-3	1286,31	205,56	102,78
2008	0,00	0,00	0,00
2023-2	1997,38	521,88	260,94
2014	202,00	19,80	9,90
2003	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2022-1	813,13	158,13	79,07
2011	0,00	0,00	0,00
2023-1	1453,63	318,63	159,32
2019	329,00	50,50	25,25
2024	3045,00	861,25	430,63
2016	202,00	27,50	13,75
2021	421,00	73,00	36,50
2015	205,00	22,00	11,00

25.470.1306 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Paslanmaz Çelik levha kullanılarak hava kanalı yapılması:

Flañşı ve kanalları en az 304 kalite paslanmaz çelikten imal edilecek, otomatik makinelerde üretilecek, kendinden flañşlı ya da kendinden mastikli flañşlar ile montajları yapılacak, sızdırmazlık ve diđer özellikleri BFT 25.470.1100'e uygun

25.470.1306 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.