

25.470.1307 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.470.1307 (261-757)

Tanımı En Geniş Kenarı 2.490 den fazla 1.15 mm, Paslanmaz Çelik levha kullanılarak hava kanalı yapılması

Birimi m²

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Havalandırma ve Klima Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2014	229,00	19,80	9,90
2009	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2017	259,00	29,60	14,80
2012	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2018	282,00	40,90	20,45
2008	0,00	0,00	0,00
2016	227,00	27,50	13,75
2015	232,00	22,00	11,00
2013	199,00	18,00	9,00
2023-2	2220,63	546,88	273,44
2007	0,00	0,00	0,00
2022-2	1390,75	165,63	82,82
2022-3	1440,44	215,31	107,66
2010	0,00	0,00	0,00
2021	470,00	75,50	37,75
2022-1	908,13	165,63	82,82
2023-1	1621,25	333,75	166,88
2020	377,00	61,50	30,75
2003	0,00	0,00	0,00
2019	367,00	52,00	26,00
2006	0,00	0,00	0,00

25.470.1307 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Paslanmaz Çelik levha kullanılarak hava kanalı yapılması:

Flañşı ve kanalları en az 304 kalite paslanmaz çelikten imal edilecek, otomatik makinelerde üretilecek, kendinden flañşlı ya da kendinden mastikli flañşlar ile montajları yapılacak, sızdırmazlık ve diđer özellikleri BFT 25.470.1100'e uygun

25.470.1307 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.