

25.470.1703 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.470.1703 (261-903)

Tanımı Hijyenik ön izoleli gofrajlı alüminyum panellerden hava kanalı 30 mm yalıtım kalınlık 80/200 micron Al kaplama Hijyenik ön izoleli gofrajlı alüminyum panellerden hava kanalı En az 30 mm kalınlıkta 80 mikron iç, 200 mikron dış yüzeyi alüminyum kaplı diğer

Birimi m²

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Havalandırma ve Klima Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2006	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2022-1	598,13	105,63	52,82
2021	338,00	52,00	26,00
2011	0,00	0,00	0,00
2022-2	972,43	105,63	52,82
2022-3	1004,11	137,31	68,66
2024	2053,75	572,50	286,25
2014	137,00	16,50	8,25
2018	169,00	28,40	14,20
2023-2	1531,50	346,88	173,44
2017	161,00	24,80	12,40
2023-1	1124,00	212,75	106,38
2003	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2019	223,00	36,00	18,00
2013	119,00	15,00	7,50
2012	0,00	0,00	0,00
2020	271,00	42,30	21,15
2015	145,00	18,40	9,20
2016	144,00	23,00	11,50

25.470.1703 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Hijyenik ön izoleli gofrajlı alüminyum panellerden hava kanalı 30 mm yalıtım kalınlık 80/200 micron Al kaplama Hijyenik ön izoleli gofrajlı alüminyum panellerden hava kanalı En az 30 mm kalınlıkta 80 mikron iç, 200 mikron dış yüzeyi alüminyum kaplı diğer özellikleri BFT 25.470.1700'e uygun olacaktır.

25.470.1703 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.