

25.470.5102 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	25.470.5102 (261-403)
Tanımı	Paslanmaz çelikten yarı esnek hava kanalları
Birimi	m ²
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Havalandırma ve Klima Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2022-1	473,75	37,50	18,75
2011	0,00	0,00	0,00
2020	212,00	19,40	9,70
2023-1	1113,13	75,63	37,82
2014	110,00	7,50	3,75
2003	0,00	0,00	0,00
2021	265,00	23,70	11,85
2018	158,00	13,00	6,50
2015	116,00	8,35	4,18
2019	170,00	16,50	8,25
2017	137,00	11,30	5,65
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2024	2282,50	123,75	61,88
2022-2	805,30	37,50	18,75
2022-3	816,55	48,75	24,38
2007	0,00	0,00	0,00
2016	119,00	10,50	5,25
2010	0,00	0,00	0,00
2013	104,00	6,80	3,40
2023-2	1473,75	125,00	62,50

25.470.5102 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Paslanmaz çelikten yarı esnek hava kanalları; En az 100 mikron kalınlığında 316 L kalite paslanmaz çelik şeritlerin ondüle edilerek birbirine kenetlenmesi ile üretilen -30 ile +250 °C arasındaki sıcaklıklarda kullanılabilen azami +12500 pa kullanım basıncına mukavim, içinden en fazla 25 m/s hızla hava geçebilen, ısı yalıtımsız yarı esnek hava kanalının temini ve montajı.

25.470.5102 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.