

## 25.470.5103 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 25.470.5103 (261-408)

**Tanımı** Alüminyum-polyester laminasyonlu tam esnek borudan hava kanalları

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** Havalandırma ve Klima Tesisatı

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2006	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2020	30,10	19,40	9,70
2023-1	119,38	75,63	37,82
2022-2	79,16	37,50	18,75
2022-3	90,41	48,75	24,38
2017	19,30	11,30	5,65
2011	0,00	0,00	0,00
2015	16,50	8,35	4,18
2016	17,40	10,50	5,25
2013	14,40	6,80	3,40
2003	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2024	203,75	123,75	61,88
2008	0,00	0,00	0,00
2021	37,10	23,70	11,85
2022-1	62,75	37,50	18,75
2023-2	181,88	125,00	62,50
2019	25,80	16,50	8,25
2018	21,80	13,00	6,50
2014	15,20	7,50	3,75

## 25.470.5103 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Alüminyum-polyester laminasyonlu tam esnek borudan hava kanalları; TSE TS EN 13180 uygunluk belgesine sahip, helezon şeklinde bükülmüş, yüksek gerilimli çelik tel üzerine, uygun kalınlıkta alüminyum ve polyester laminasyonlu şeritlerin sarılmasıyla üretilen, -30°C ile +150°C arasındaki sıcaklıklarda kullanılabilen, azami +3000 Pa kullanım basıncına mukavim, içinden en fazla 30m/s hızla hava geçebilen, iç ve dış yüzeyi alüminyum, TS EN 13501-1 göre, "Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik"; Ek-2/Ç Yapı Malzemelerinin TS EN 13501-1'e göre yanıcılık sınıfları Döşemeler Dışındaki Yapı Malzemeleri İçin Yanıcılık Sınıfları Listesinde zor yanıcı veya zor alevlenici sınıfında olduğu akredite laboratuvarlar tarafından belgelenmiş, ısı yalıtımsız tam esnek hava kanalı temini ve yerine montajı.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 25.470.5103 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.