

25.470.5201 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.470.5201 (261-501)

Tanımı Cam yünü ile ısı yalıtımlı yarı esnek izoleli alüminyum hava kanallar

Birimi m²

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Havalandırma ve Klima Tesisatı

Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2003 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 83,00 | 19,40 | 9,70 |
| 2007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 60,50 | 13,00 | 6,50 |
| 2014 | 51,00 | 7,50 | 3,75 |
| 2017 | 58,50 | 11,30 | 5,65 |
| 2013 | 48,40 | 6,80 | 3,40 |
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2004 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 67,00 | 16,50 | 8,25 |
| 2005 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 150,63 | 37,50 | 18,75 |
| 2023-1 | 319,38 | 75,63 | 37,82 |
| 2022-2 | 224,18 | 37,50 | 18,75 |
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 104,00 | 23,70 | 11,85 |
| 2022-3 | 235,43 | 48,75 | 24,38 |
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2 | 441,88 | 125,00 | 62,50 |
| 2016 | 57,50 | 10,50 | 5,25 |
| 2015 | 54,00 | 8,35 | 4,18 |

25.470.5201 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Cam yünü ile ısı yalıtımlı yarı esnek izoleli alüminyum hava kanalları.

En az 90 mikron kalınlığında saf alüminyum şeritlerin Ondüle edilerek birbirine kenetlenmesi ile üretilmiş -30 ile +250 °C arasındaki sıcaklıklarda kullanılabilen azami +2000 pa kullanım basıncına mukavim, içinden en fazla 25 m/s hızla hava geçebilen, 16 kg/m³ yoğunluklu, 2,5 cm kalınlığında şilte tipi cam yünü ile yalıtılmış, TS EN 13501-1 göre, "Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik "; Ek-2/Ç Yapı Malzemelerinin TS EN 13501-1'e göre yanıcılık sınıfları Döşemeler Dışındaki Yapı Malzemeleri İçin Yanıcılık Sınıfları Listesinde zor yanıcı veya zor alevlenici sınıfında olduğu akredite laboratuvarlar tarafından belgelenmiş, ısı yalıtımlı yarı esnek hava kanalı temini ve montajı.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.470.5201 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|----------|-----------------|--------|--------|--------|
|----------|-----------------|--------|--------|--------|

Oska Yazılım'dan alınmıştır.