

25.472.2101 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	25.472.2101 (263-401)
Tanımı	0,10 m ² 'ye kadar (1 m ² fiyatı), Sigortalı Yangın Damperi
Birimi	m ²
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Havalandırma ve Klima Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2007	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2014	3650,00	307,00	153,50
2013	3310,00	279,00	139,50
2006	0,00	0,00	0,00
2019	4330,00	667,00	333,50
2018	4190,00	527,00	263,50
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2017	3640,00	460,00	230,00
2010	0,00	0,00	0,00
2022-2	13720,50	900,00	450,00
2023-2	31340,00	3000,00	1500,00
2022-1	7375,00	900,00	450,00
2005	0,00	0,00	0,00
2021	5540,00	957,00	478,50
2022-3	13990,50	1170,00	585,00
2016	3070,00	427,00	213,50
2020	4450,00	784,00	392,00
2023-1	23615,00	1815,00	907,50
2012	0,00	0,00	0,00
2015	3860,00	341,00	170,50

25.472.2101 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Sigortalı Yangın Damperi (TS EN 15650) (Ölçü: m², İhzarat: %60)

Onaylı projesine uygun, galvaniz sacdan imal edilmiş, kanala sızdırmaz olarak bağlantısı yapılarak, EN 1366 -2 standardına göre testleri yapılmış ve TS EN 13501-3 A1 standardında belirtilen kriterlere göre en az EI 90 S sınıfında ve kullanım yerlerine (yatay veya dikey) uygun olarak test edilmiş, 72 °C'de ergiyen bağlantı sistemiyle çalışan, 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliđine uygun, CE uygunluk işareti ile piyasaya arz edilmiş, sigortalı yangın damperinin iş yerinde temini ve yerine montajı.

25.472.2101 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.