

25.472.2102 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	25.472.2102 (263-402)
Tanımı	0,25 m ² 'ye kadar (1 m ² fiyatı), Sigortalı Yangın Damperi
Birimi	m ²
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Havalandırma ve Klima Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2008	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2017	2210,00	460,00	230,00
2018	2810,00	527,00	263,50
2011	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2022-1	4937,50	900,00	450,00
2022-3	9164,25	1170,00	585,00
2007	0,00	0,00	0,00
2020	3070,00	784,00	392,00
2012	0,00	0,00	0,00
2014	2140,00	307,00	153,50
2022-2	8894,25	900,00	450,00
2005	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2016	1880,00	427,00	213,50
2023-2	20680,00	3000,00	1500,00
2013	1940,00	279,00	139,50
2009	0,00	0,00	0,00
2015	2270,00	341,00	170,50
2010	0,00	0,00	0,00
2019	2950,00	667,00	333,50
2023-1	15415,00	1815,00	907,50
2021	3820,00	957,00	478,50

25.472.2102 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Sigortalı Yangın Damperi (TS EN 15650) (Ölçü: m², İhzarat: %60)

Onaylı projesine uygun, galvaniz sacdan imal edilmiş, kanala sızdırmaz olarak bağlantısı yapılarak, EN 1366 -2 standardına göre testleri yapılmış ve TS EN 13501-3 A1 standardında belirtilen kriterlere göre en az EI 90 S sınıfında ve kullanım yerlerine (yatay veya dikey) uygun olarak test edilmiş, 72 °C'de ergiyen bağlantı sistemiyle çalışan, 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun, CE uygunluk işareti ile piyasaya arz edilmiş, sigortalı yangın damperinin iş yerinde temini ve yerine montajı.

25.472.2102 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.