

## 25.472.2103 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 25.472.2103 (263-403)

**Tanımı** 0,50 m<sup>2</sup>'ye kadar (1 m<sup>2</sup> fiyatı), Sigortalı Yangın Damperi

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** Havalandırma ve Klima Tesisatı

### Birim Fiyatları

| Yıl    | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2006   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2003   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2004   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2007   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2005   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2011   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2010   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2018   | 2230,00      | 527,00        | 263,50          |
| 2008   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2009   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2012   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2021   | 3210,00      | 957,00        | 478,50          |
| 2014   | 1570,00      | 307,00        | 153,50          |
| 2017   | 1670,00      | 460,00        | 230,00          |
| 2015   | 1670,00      | 341,00        | 170,50          |
| 2024   | 25800,00     | 4950,00       | 2475,00         |
| 2016   | 1430,00      | 427,00        | 213,50          |
| 2013   | 1420,00      | 279,00        | 139,50          |
| 2019   | 2370,00      | 667,00        | 333,50          |
| 2022-1 | 4075,00      | 900,00        | 450,00          |
| 2023-1 | 12502,50     | 1815,00       | 907,50          |
| 2023-2 | 16893,75     | 3000,00       | 1500,00         |
| 2020   | 2580,00      | 784,00        | 392,00          |
| 2022-2 | 7186,50      | 900,00        | 450,00          |
| 2022-3 | 7456,50      | 1170,00       | 585,00          |

## 25.472.2103 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Sigortalı Yangın Damperi (TS EN 15650) (Ölçü: m<sup>2</sup>, İhzarat: %60)

Onaylı projesine uygun, galvaniz sacdan imal edilmiş, kanala sızdırmaz olarak bağlantısı yapılarak, EN 1366 -2 standardına göre testleri yapılmış ve TS EN 13501-3 A1 standardında belirtilen kriterlere göre en az EI 90 S sınıfında ve kullanım yerlerine (yatay veya dikey) uygun olarak test edilmiş, 72 °C'de ergiyen bağlantı sistemiyle çalışan, 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliđine uygun, CE uygunluk işareti ile piyasaya arz edilmiş, sigortalı yangın damperinin iş yerinde temini ve yerine montajı.

## 25.472.2103 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|----------|-----------------|--------|--------|--------|
|----------|-----------------|--------|--------|--------|

Oska Yazılım'dan alınmıştır.