

25.472.2105 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	25.472.2105 (263-405)
Tanımı	1,50 m ² 'ye kadar (1 m ² fiyatı), Sigortalı Yangın Damperi
Birimi	m ²
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Havalandırma ve Klima Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2008	0,00	0,00	0,00
2014	1140,00	307,00	153,50
2017	1520,00	460,00	230,00
2005	0,00	0,00	0,00
2022-2	5033,25	900,00	450,00
2003	0,00	0,00	0,00
2018	1650,00	527,00	263,50
2015	1220,00	341,00	170,50
2011	0,00	0,00	0,00
2020	1970,00	784,00	392,00
2006	0,00	0,00	0,00
2023-2	12135,75	3000,00	1500,00
2016	1310,00	427,00	213,50
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2022-3	5303,25	1170,00	585,00
2022-1	2987,50	900,00	450,00
2004	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2023-1	8842,50	1815,00	907,50
2019	1790,00	667,00	333,50
2013	1030,00	279,00	139,50
2021	2440,00	957,00	478,50

25.472.2105 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Sigortalı Yangın Damperi (TS EN 15650) (Ölçü: m², İhzarat: %60)

Onaylı projesine uygun, galvaniz sacdan imal edilmiş, kanala sızdırmaz olarak bağlantısı yapılarak, EN 1366 -2 standardına göre testleri yapılmış ve TS EN 13501-3 A1 standardında belirtilen kriterlere göre en az EI 90 S sınıfında ve kullanım yerlerine (yatay veya dikey) uygun olarak test edilmiş, 72 °C'de ergiyen bağlantı sistemiyle çalışan, 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliđine uygun, CE uygunluk işareti ile piyasaya arz edilmiş, sigortalı yangın damperinin iş yerinde temini ve yerine montajı.

25.472.2105 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.