

25.475.4200 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.475.4200 (268-200)

Tanımı Kanat aralar sabit dairesel şekilli DKP/Gazlıvanızlı sacdan anemostat

Birimi

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül Havalandırma ve Klima Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
-----	--------------	---------------	-----------------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.475.4200 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Kanat aralar sabit dairesel Őekilli DKP/Galvanizli sacdan anemostat
DKP veya Galvanizli sacdam imal edilmiŐ, difüzör, çerçeve ve kanat gurubundan oluŐmuŐ, yaylı bir düzenek
ile kanat grubu ayrılabilir, elektrostatik toz boyalı, 0,6 mm galvanizli sacdan anemostat kutulu, esnek kanal
takılabilmesi için uygun ölçülerde bođazı olan dairesel anemostadın yerine montajı.

25.475.4200 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.