

## 25.475.7104 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 25.475.7104 (268-504)

**Tanımı** Dört Slotlu lineer difüzör

**Birimi** m

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** Havalandırma ve Klima Tesisatı

### Birim Fiyatları

| Yıl    | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2014   | 308,00       | 20,00         | 10,00           |
| 2013   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2015   | 311,00       | 22,20         | 11,10           |
| 2007   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2017   | 237,00       | 29,90         | 14,95           |
| 2009   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2008   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2012   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2005   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2018   | 242,00       | 34,30         | 17,15           |
| 2016   | 245,00       | 27,80         | 13,90           |
| 2022-2 | 1138,66      | 112,50        | 56,25           |
| 2010   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2011   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1 | 661,25       | 112,50        | 56,25           |
| 2020   | 311,00       | 51,00         | 25,50           |
| 2004   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2006   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2023-2 | 1775,75      | 375,00        | 187,50          |
| 2022-3 | 1172,41      | 146,25        | 73,13           |
| 2003   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2019   | 263,00       | 43,40         | 21,70           |
| 2023-1 | 1304,38      | 226,88        | 113,44          |
| 2021   | 388,00       | 62,50         | 31,25           |

## 25.475.7104 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

#### Lineer (Slot) Difüzörler (Ölçü: m)

Onaylı projesine göre; alüminyumdan imal edilmiş, hava çıkış ağızlarında yönlendirici kanatçıkları, slotlar arası hava çıkış genişliği en az 20 mm olacak, hava debisi ayarı için difüzör arkasında plastik kayar damperi, difüzeör yüzeyi beyaz renk fırın boyalı olacaktır. Lineer difüzörün arkasında galvaniz sacdan mamul plenum kutusu bulunacak ve kutu üzerine esnek kanal bağlamak için uygun çapta boğaz açılacaktır. Lineer difüzörlerin iş yerinde temini, her türlü montaj malzemesi dâhil olmak üzere, montajı ve çalışır durumda teslimi.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 25.475.7104 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|----------|-----------------|--------|--------|--------|
|----------|-----------------|--------|--------|--------|

Oska Yazılım'dan alınmıştır.