

## 25.475.7202 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


<b>Poz No</b>	<b>25.475.7202 (268-702)</b>
<b>Tanımı</b>	400x400 mm Türbülanslı (Swiril) tip difüzörler
<b>Birimi</b>	Adet
<b>Kurum</b>	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
<b>Fasikül</b>	Havalandırma ve Klima Tesisatı

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2013	0,00	0,00	0,00
2020	153,00	23,40	11,70
2008	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2022-2	444,50	37,50	18,75
2012	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2022-1	268,75	37,50	18,75
2022-3	455,75	48,75	24,38
2003	0,00	0,00	0,00
2018	102,00	15,70	7,85
2004	0,00	0,00	0,00
2015	122,00	10,10	5,05
2007	0,00	0,00	0,00
2017	115,00	13,70	6,85
2016	119,00	12,70	6,35
2010	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2019	135,00	19,90	9,95
2005	0,00	0,00	0,00
2021	191,00	28,60	14,30
2011	0,00	0,00	0,00
2023-2	814,00	125,00	62,50
2023-1	605,63	75,63	37,82

## 25.475.7202 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Türbülanslı (Swiril) tip difüzörler (Ölçü: Adet)

DKP sac malzemeden üretilmiş, yüzey temizleme işlemini takiben fosfatlama işlemine tabi tutulmuş, elektrostatik toz boya ile boyanmış, ısıtma ve soğutma şartlarında en uygun üfleme formunu sağlayacak şekilde ayarlanabilen plastik kanatlı olan, difüzör kutusu 0,6 mm galvanizli sacdan imal edilen, tavan montaj için üzerinde dört adet bağlantı elemanı bulunan, kutusu içeriden en az 6 mm kalınlıkta akustik izole ile izole edilmiş olan 4 metre'ye kadar üfleme için imal edilmiş difüzörün temini çalışır halde yerine montajı.

## 25.475.7202 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.