

25.480.1301 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.480.1301 (265-100/A)

Tanımı 2, 5 cm kalınlıkta 50 kg/m³ yoğunlukta cam yünü levha ile kanal izolesi

Birimi m²

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Havalandırma ve Klima Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2009	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2015	19,90	6,00	3,00
2024	218,75	118,75	59,38
2014	19,30	5,40	2,70
2016	21,00	7,50	3,75
2018	15,50	9,30	4,65
2013	17,50	4,90	2,45
2017	12,50	8,10	4,05
2023-1	100,38	43,75	21,88
2020	23,00	14,70	7,35
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2022-1	36,56	21,56	10,78
2006	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2023-2	145,50	71,88	35,94
2022-2	54,56	21,56	10,78
2022-3	61,13	28,13	14,07
2019	19,50	12,50	6,25
2021	28,40	18,00	9,00
2011	0,00	0,00	0,00

25.480.1301 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

KANAL İZOLESİ (Ölçü: m², İhzarat: %40)

Hava kanallarının aşağıda belirtilen kalınlıkta ve özellikteki levhalarla izolesi, köşelerin köşebentlerle takviyesi, 03-04 m ara ile çemberlenmesi her türlü malzeme ve işçilik dâhil..

25.480.1301 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.