

25.480.1408 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	25.480.1408 (265-509)
Tanımı	4,0 cm kalınlıkta 70 kg/m ³ yoğunlukta taş yünü levha, Bir yüzü alüminyum folyo kaplı cam yünü levha veya şilte, veya taş yünü levha ile kanalın dıştan yalıtımı
Birimi	m ²
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Havalandırma ve Klima Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2017	18,10	8,45	4,23
2005	0,00	0,00	0,00
2018	20,30	9,70	4,85
2006	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2020	31,10	14,50	7,25
2013	13,60	5,10	2,55
2015	16,10	6,25	3,13
2014	15,00	5,65	2,83
2019	26,40	12,30	6,15
2021	38,50	17,70	8,85
2012	0,00	0,00	0,00
2022-2	88,19	21,56	10,78
2008	0,00	0,00	0,00
2022-1	51,69	21,56	10,78
2016	17,00	7,85	3,93
2003	0,00	0,00	0,00
2023-2	175,88	71,88	35,94
2023-1	123,75	43,75	21,88
2004	0,00	0,00	0,00
2022-3	94,75	28,13	14,07

25.480.1408 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Bir yüzü alüminyum folyo kaplı cam yünü levha veya şilte, veya taş yünü levha ile kanalın dıştan yalıtımı: (Ölçü: m²) TS EN 14303 standardına göre üretilmiş, CE işaretli, bir yüzü alüminyum folyo kaplı cam yünü şilte/ levha ve taşıyıcı levhalarla hava kanallarında ısı yalıtımı için, kanal dış yüzeylerinin toz veya pisliklerden temizlenmesi, kanal genişliğine bağlı olarak iki veya daha fazla sıra kanal boyunda ise 50 cm. ara ile olmak üzere özel yapılmış kendinden yapışkan tabanlı yalıtım tespit pimlerinin yapıştırılması, bir yüzü alüminyum folyo kaplı fabrikasyon cam yünü veya taş yünü yalıtım malzemesinin folyolu yüzü dışa gelecek şekilde pimplere geçirilerek tespiti, tespit pullarının pim üzerine takılarak sıkıştırılması, pimlerin taşın uçlarının kesilmesi, levhanın veya şiltenin enine ve boyuna tüm birleşim yerleri kendinden yapışkanlı 10 cm genişliğinde takviyeli özel alüminyum folyo bant ile yapıştırılarak kapatılması, adı geçen yalıtım malzemelerinin temini, iş yerine getirilmesi ve montajlarının yapılması.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.480.1408 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.