

25.480.1505 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	25.480.1505 (265-605)
Tanımı	32 mm kauçuk köpüğü yalıtım malzemesi ile kanal izolesi
Birimi	m ²
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Havalandırma ve Klima Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2004	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2022-2	231,35	30,19	15,10
2022-1	126,44	30,19	15,10
2014	62,50	7,15	3,58
2019	67,50	15,60	7,80
2009	0,00	0,00	0,00
2020	71,50	18,40	9,20
2022-3	240,54	39,38	19,69
2005	0,00	0,00	0,00
2015	63,50	7,95	3,98
2023-2	389,88	100,63	50,32
2013	54,00	6,50	3,25
2003	0,00	0,00	0,00
2017	64,00	10,70	5,35
2010	0,00	0,00	0,00
2021	89,00	22,50	11,25
2018	67,50	12,30	6,15
2023-1	283,75	61,25	30,63
2012	0,00	0,00	0,00
2016	63,00	9,95	4,98

25.480.1505 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Kauçuk köpüğü yalıtım malzemesi ile kanal yalıtımı: (Ölçü: m²) TS EN 14304, standardına göre üretilmiş, CE işaretli, ısı iletkenliği 0°C'de en az 0.040 W/(m.K), su buharı difüzyon direnç katsayısı li > 7000 en az B, s3-d0 olan, elastomerik kauçuk köpüğünden üretilmiş yalıtım malzemesi ile, yalıtım yapılacak olan kanal yüzeyindeki toz veya kirlerin temizlenmesi kanal yüzeyine ve yapıştırılacak levhalara kauçuk köpüğü için özel geliştirilmiş yapıştırıcı sürüldükten sonra yapıştırılması, elastomerik kauçuk köpük levhalarının ek yerlerinin kendinden yapışır elastomerik kauçuk bant ile birleştirilmesi; tesisatın askı sistemleri ile desteklenmesi gereken yerlerde oluşabilecek ısı köprülerinin önlenmesi ve yalıtımın sürekliliğini sağlamak için malzeme ile askı çubukları arasına ilave elastomerik kauçuk köpüğü kullanılması, dış ortamlardaki kullanımlarda yalıtım malzemesinin üzerine sac kaplama yapılmayacaksa, dış etkenlerden korunmak için iki kat özel imal edilmiş "UV" koruma boyası sürülmesi, adı geçen yalıtım malzemelerinin temini, işyerine getirilmesi

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.480.1505 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.